Budziszewice, 15 czerwca 2010r.

RG.3410-5/2010

WYJAŚNIENIA Nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI I PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI BUDZISZEWICE UL.OSIEDLOWA I UL.SADOWA

Pytanie: Do budowy kanalizacji sanitarnej mamy zamiar użyć studni fi 425 z innego materiału np.: PP (polipropylenu), jako materiału równoważnego o takich samych parametrach projektowych jak przewidziane studnie z PE (polietylen). Nadmieniamy, że PP (polipropylen) i PE (polietylen) są produkowane wg tej sam normy PN-EN13476, a materiały polipropylen i polietylen należą do jednej grupy surowców-poliolefin. Czy zamawiający widzi jakieś przeciwwskazania?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma przeciwwskazań do zaoferowania rozwiązań równoważnych w zakresie zapytywanego materiału tj. polietylenu.

Zamawiający w punkcie 3.2 SIWZ zawarł m.in. *" (…) oferowane przez Wykonawców równoważne materiały i urządzenia* ***muszą posiadać wszystkie parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie niższe niż urządzenia i materiały opisane w dokumentacji projektowej.*** *Opisy materiałów i urządzeń zawarte w dokumentacji projektowej stanowić będą podstawę do oceny równoważności.(…)".*

A zatem , jeśli zapytywany materiał spełnia określone wyżej wymagania Wykonawca może go skutecznie zaoferować jako rozwiązanie równoważne do opisanego dokumentacją projektową, jednocześnie wykazując w sposób określony w SIWZ spełnianie tychże wymagań. Zwraca się uwagę, iż dla zachowania opisanych w dokumentacji projektowej parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych konieczne jest m.in. zachować zgodnie z projektem wyprofilowane kinety .

Wójt Gminy

Marian Holak